



Stadt Liestal

Einwohnerrat

Bau- und Planungskommission

2017/46a

Sonnenweg, Baukredit für die Erneuerung der Wasserleitung und die Strassenentwässerung - Bericht der Bau- und Planungskommission (BPK)

1. Grundlage

An der Ratssitzung vom 21.06.17 überweist der Einwohnerrat die Vorlage 2017/46 an die BPK.

2. Sitzungsablauf

Die BPK behandelt die Vorlage an der Sitzung vom 26.06.17 unter Anwesenheit von Dominic Brunner, Abteilungsleiter Tiefbau.

3. Beratung der BPK

Dominic Brunner erläutert die Vorlage. Die bald 90 jährige Wasserleitung ist in einem baulich schlechten Zustand (hohe Wandrauhigkeit aufgrund Korrosion und Verkrustungen). Zudem ist die Leitung unter heutigen Bemessungsgrundsätzen zu klein dimensioniert (Leitungsquerschnitt nur 75mm). Dies hat zur Folge, dass der Hydrant am Ende der Leitung zu wenig Druck hat. Der Ersatz der Wasserleitung steht in der Prioritätenliste deshalb auch auf der Stufe 1 von 5, also im dringendsten Bereich.

Die Strassenentwässerung im Sonnenweg ist ebenfalls ungenügend. Das anfallende Regenwasser bleibt auf der Strassenoberfläche liegen und bildet auf der Strasse Wasserlachen und im Winter Eisflächen. Aus diesem Grund ist gleichzeitig mit dem Ersatz der Wasserleitung der Neubau einer Strassenentwässerung mit der Erstellung eines neuen Strassenabschlusses und des Strassenbelags vorgesehen.

Um Synergien zu nutzen wurden seitens der Stadt Liestal neben den eigenen Gewerken (Beleuchtung, Abwasser) auch alle Fremdwerte angefragt, ob sie am Sonnenweg Bedarf an Leitungserneuerungen hätten (Elektro, Swisscom, Internet, Fernwärme). Dies ist jedoch nicht der Fall, so dass die Stadt auf den zuerst ebenfalls geplanten Neubau der Abwasserkanalisation verzichtet, denn die dafür zusätzlich notwendigen Kosten wären damit unverhältnismässig hoch. Stattdessen soll die bestehende Abwasserkanalisation mit Kanal-TV auf deren Zustand hin untersucht und ggf. mit Inlinern saniert werden. Im Rahmen des Projektes werden 11 Hausanschlüsse mit Kanal-TV aufgenommen und kontrolliert. Die Ingenieurleistungen werden durch die Stadt übernommen, die Kosten für die Sanierung resp. den Ersatz tragen die Hauseigentümer.

Die Mitglieder der BPK können den Ausführungen des Stadtbauamts in allen Punkten folgen, sämtliche Fragen konnten geklärt werden.

4. Antrag

Die BPK beantragt dem Einwohnerrat deshalb einstimmig, dem Baukredit für die Erneuerung der Wasserleitung und die Strassenentwässerung im Sonnenweg in der Gesamthöhe von CHF 691'000 (exkl. MwSt) bzw. CHF 745'000 (inkl. MwSt) zuzustimmen.



Thomas Eugster, Präsident BPK

Liestal, 07. August 2017