



Checkliste für Inhalt des Plan des ausgeführten Werkes (PAW):

ABWASSER

Leitungen:

- Wasserspezifikation (Misch-, Sauber-, Schmutzwasser)
- Dimension
- Material
- Länge, Gefälle
- Verlegejahr
- Sanierungsart/Sanierungsjahr

Schächte:

- Schacht-Nummer gemäss Vorgabe Stadtbauamt
- Art (KS, ES, SS etc.)
- Dimension
- Grösse Deckel (nur bei Abweichung von Standardgrösse Ø 600 mm)
- Deckelhöhe
- Sohlenhöhe (bei Durchlaufrinne), sonst Ein- und Auslaufhöhen

Hausanschlüsse:

(Abschnitt: 1. Einsteigschacht Privat bis Gemeindekanalisation)

Leitungen:

- Wasserspezifikation (Misch-, Sauber-, Schmutzwasser)
- Dimension
- Material
- Verlegejahr
- Sanierungsart/Sanierungsjahr
- Datum Zustandskontrolle mit Kanalfernsehen

Einsteigschacht:

- Dimension
- Grösse Deckel (nur bei Abweichung von Standardgrösse Ø 600)
- Schachttiefe

Versickerungsanlage / Retentionsanlage:

- Lage
- Art der Versickerung (humusierete Mulde, Versickerungsschacht bzw. Art der Retention (Becken, Rohrleitung, etc.)
- Grösse (m³, bei Versickerungsschacht Ø + Tiefe, etc.)

WASSER

Leitungen:

- Leitungsschema
- Druckzone
- Material
- Durchmesser
- Verlegejahr
- Länge
- Ausserordentliche Tiefen

Hydrant:

- Typ, Nummer
- Anschlussdurchmesser

Absperrorgan:

- Typ, Nummer
- Durchmesser

Hausanschlüsse:

(Abschnitt: Wasserleitung Gemeinde bis Haus Private)

Leitungen:

- Material
- Durchmesser
- Verlegejahr