



Merkblatt «Umgang mit Regenwasser»

Stand: 07.12.2020, v1 08.05.2025 pth

Variante "Liestal" mit Zusatzschild (z.B. VSA-Rondelle)

Gewässerschutzbereich **Au & üB**

Dachwasser (Belastung gering)			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage z.B. Speier	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention	Anschluss an Kanalisation
+	+	+	+

Terrassen beregnet / teilberegnet			
Nicht zulässig	Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3
Versickerung ohne Bodenpassage	Versickerung mit Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention 	Anschluss an Kanalisation
-	+	+	+

Balkone (gedeckte Terrassen)			
Nicht zulässig	Nicht zulässig	Priorität 1	Priorität 2
Anschluss an Vorfluter mit Retention	Versickerung ohne Bodenpassage	Versickerung mit Bodenpassage z.B. Speier	Anschluss an Kanalisation
-	-	+	+

Gewässerschutzbereich **Au**

Hauszufahrten/ -eingänge, Vor- und Parkplätze, beregnete Rampen			
Nicht zulässig	Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3
Versickerung ohne Bodenpassage	Versickerung mit Bodenpassage z.B. Verbund-/Rasengitter-/Sickersteine, Schotterrasen, Ableitung über Schulter	Anschluss an Vorfluter mit Retention 	Anschluss an Kanalisation
-	+	+	+

Gewässerschutzbereich **ÜB**

Hauszufahrten/ -eingänge, Vor- und Parkplätze, beregnete Rampen			
Nicht zulässig	Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3
Versickerung ohne Bodenpassage	Versickerung mit Bodenpassage z.B. Verbund-/Rasengitter-/Sickersteine, Schotterrasen, Ableitung über Schulter	Anschluss an Vorfluter mit Retention 	Anschluss an Kanalisation
-	+	+	+