



Merkblatt «Umgang mit Regenwasser» Gewässerschutzbereich Au & ÜB

Annahme Belastung Niederschlagswasser: Gering

Variante "Liestal" mit Zusatzschild (z.B. VSA-Rondelle)

Dachwasser			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage z.B. Speier	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention	Anschluss an Kanalisation
+	+	+	+
Terrassen beregnet / teilberegnet			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention 	Anschluss an Kanalisation
+	-	+	+
Balkone (gedeckte Terrassen)			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage z.B. Speier	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention	Anschluss an Kanalisation
+	-	-	+
Hauszufahrten/ -eingänge, Vor- und Parkplätze, beregnete Rampen			
Priorität 1	Priorität 2	Priorität 3	Priorität 4
Versickerung mit Bodenpassage z.B. Verbund-/Rasengitter-/Sickersteine, Schotterrassen, Ableitung über Schulter	Versickerung ohne Bodenpassage	Anschluss an Vorfluter mit Retention 	Anschluss an Kanalisation
+	-	+	+